

„АСАРЕЛ – МЕДЕТ” АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

Техническо задание

за доставка на два броя потопяеми помпи Grundfos DWK.H.7.80.150.5.0D.

1. Описание на условията за работа на ДМА - улавянето на постоянните води в района на ОФ „Асарел” се извършва от бетонов колекторен канал, който ги отвежда за акумулиране в бетомен резервоар. Прехвърлянето на акумулираните води към резервоара на помпена станция „Сливни води” се извършва чрез два броя потопяеми помпи (еко помпи). Разположение на помпите – вертикална позиция, нормална.

2. Модел, тип и техническите параметри на потопяемата помпа са:

Външни габарити:

- D (външен диаметър) = 330 mm;
- H (височина на помпата) = 1025 mm;
- d (нагнетателен тръбопровод) = DN80;
- корпус – чугун EN 1561 EN-GJL-250.

Параметри на помпата

- H (воден стълб) = 87.5 m /максимален напор/;
- P1 = 17.05 kW;
- P2 = 15 kW;
- 3x380-415v ; 50 Hz ; 31A.

3. Производителност на час - Q = 22 l/s.

4. Предпочитан модел - с цел унификация на работещите потопяеми помпи в момента – да се ofereира модел GRUNDFOS DWK.H.7.80.150.5.0D, без аналози.

5. Предпочитан завод и страна производител - GRUNDFOS.

6. Количество на доставка - 2 (два) броя.

7. Срок на доставка - посочете в календарни дни.

8. Гаранция - минимум 24 месеца гаранция след въвеждане в експлоатация.